附件四

花蓮縣 0918 震災紅黃單建築物損壞評估報告書

所有權人或聯絡人	電話
危險建築物地址	
聯絡地址	
損壞評估日期	中華民國 年 月 日
建築物類型	□獨棟透天 □連棟透天 □大樓、集合住宅 □其他
建築物構造	□R. C. 造 □加強磚造□磚造□其他:
評估人員簽名	(簽名)
評估人員所屬公會(司)	
損壞概況	柱:
修復建議	□拆除。 □扶正。 □挂鋼板修繕。 □梁鋼板修繕。 □梁鋼板修繕。 □ □拆除 RC 牆,重作 RC 牆,水泥粉刷(必要時先行臨時性支撐)。 □拆除磚牆,重砌磚牆,水泥粉刷(必要時先行臨時性支撐)。 □ □ 配 結構體裂縫大於 0.3mm,灌注環氧樹脂。 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 世 基礎 周圍土釘或微型樁 15cm(含鋼筋)。 □ □ 世盤改良。 □ 其他(請說明):
概估修復期程	
建議修復金額	

中華民國

年

月

日